

Netzrelevante Daten nach § 23 c EnWG für 2025

Jahreshöchstlast pro Netz- und Umspannebene	MS	25.777 kW
	MS/NS	16.514 kW
	NS	16.809 kW
Summenast der nicht leistungsgemessenen Kunden	NS	13.294 kW
Summenlast der Netzverluste		686 kW
Vorgelagerte Netzebene		
Höchste Bezugslast		24.982 kW
Bezugsmenge		99.938.953 kWh
Summe aller Einspeisungen je Spannungsebene	MS	14.761.076 kWh
	MS/NS	1.259.243 kWh
	NS	20.824.245 kWh
Verlustenergie	3.640.077 kWh	11,204 ct/kWh
Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene	MS	1,02 %
	MS/NS	1,30 %
	NS	2,50 %
Verlustenergiemenge	MS	1.092.023 kWh
	MS/NS	728.015 kWh
	NS	1.820.039 kWh